



ILBANK
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

İLLER BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ: 9.000.000.000.00 TL

ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sayı : B.09.2.İLB.0.11.0.06-251.99 **40023**
Konu : Me-Ka İnşaat Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne
ait beton/betonarme boru fabrikası kabul tutanağı.

18/12/2012

TAAHHÜTLÜ



**ME-KA İNŞAAT BETON BORU
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**
İstiklal Mah. Eski Edirne Asfaltı No:42
Arnavutköy / İSTANBUL

İlgi : 05/10/2012 tarih ve 5021 sayılı yazınız.

Bölgeniz dahilinde bulunan Me-Ka İnşaat Beton Boru San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait Beton Boru Fabrikasında; Bankamız ve Firma temsilcisinden oluşan heyet tarafından 13-14/12/2012 tarihlerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen tutanak, Makamın 18/12/2012 tarih ve 52971 sayılı Olur'u ile tasdik edilmiş olup, tasdikli tutanağın bir sureti yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bankamız ve Firma elemanlarınca düzenlenen 14/12/2012 tarihli tutanağa göre; beton/betonarme boru fabrikasının TSE 821 EN 1916 ve TSE EN 1917 standartları mevcut olup, beton boru, prefabrik muayene ve parsel bacası üretiminin Bankamızca istenilen nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Ancak, kanalizasyon tesis inşaatı yüklenicilerimizin fabrikadan beton boru satın alabilmeleri için;

- 1- Bankamız yüklenicileri tarafından satın alınacak boruların ve prefabrik baca elemanlarının üzerine İLBANK rumuzunun yazılması,
- 2- Üretimi yapılan ve üzerinde İLBANK rumuzu yazılı olan boruların yeterli sayıda fabrika sahasında stoklanmasının temin edilmesi,
- 3- Üretilen boruların üzerine üretici firma adı ile TS 821 EN 1916, prefabrik baca elemanlarının üzerine üretici firma adı ile TSE EN 1917 yazılması, stoklardaki boruların gövde ve boru başı sızdırmazlık deneyleri ve mukavemet deneylerinin Bölgemiz yapı denetim elemanları nezaretinde yaptırılması,
- 4- Üretilen boruların TS 821 EN 1916, taban elemanlarının ise TS EN 1917 standartlarında belirtilen şartlara uygun imal edilerek, buhar ve su kürünün mutlaka yaptırılması,
- 5- Firma tarafından fabrikada imal edilen beton boruların TS 821 EN 1916 çizelge H1 ve H2 ile çizelge I1 ve I2 deki belirtilen esaslarda alınacak numunelerinde 0,5 bar basınç altında gövde ve boru başı sızdırmazlık deneyleri ile tepe basıncı deneylerinin, Bölge Müdürlüğünce yaptırılıp deney sonuçlarının Bölge Müdürlüğünüzce tasdik edildikten sonra dosyasında muhafaza edilmesi,

Atatürk Bulvarı No:21 PK:06053 Opera / ANKARA Tlf: +90(312) 508 76 02 Faks: +90(312) 508 76 99
altyapi@ilbank.gov.tr www.ilbank.gov.tr

İller Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili Kuruluşudur.